



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Provincia di Firenze  
Settore 6 – Servizi alle Infrastrutture ed alle  
Opere Pubbliche

Prot. 980

Greve in Chianti, 20.01.2015

Al Sindaco

All'Assessore Gianni Pruneti


Sede

Oggetto: valutazione costi utilizzo palloni per emergenza terremoto del 19 – 21 dicembre 2014.

Con riferimento all'oggetto, inviamo in allegato la relazione inerente i consumi stimati ed effettivi per l'utilizzo dei palloni della piscina e del campo sportivo in occasione dell'emergenza terremoto.

Restiamo in attesa di Vostra comunicazione in merito all'erogazione del rimborso dei costi e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.

Il Responsabile del Settore  
Geom. Gianfranco Ermini







**SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE**  
**Ufficio Ambiente**

Prot. n. 22948

Greve in Chianti, 29 dicembre 2014

A Responsabile del Settore 6  
SEDE

Oggetto: valutazione costi utilizzo palloni per emergenza terremoto del 19 – 21 dicembre 2014

Nel corso dell'evento sismico che ha interessato il nostro comune in particolare nei giorni 19 – 21 dicembre scorso sono stati utilizzati i palloni presenti presso la Piscina Comunale e presso lo stadio di Greve come centri di accoglienza per i cittadini.

Le strutture sono in gestione esterna e pertanto i contatori di luce e gas sono direttamente intestati ai gestori.

Al momento della presa in consegna degli impianti si è proceduto a leggere il contatore del gas presso la piscina comunale la quale ha contatori separati del gas per la caldaia del pallone e per la centrale termica della piscina. E' stato quindi possibile misurare esattamente i consumi di gas utilizzato per riscaldare il pallone.

In merito al pallone dello stadio non è stato letto il contatore in quanto è presente un unico contatore per tutta la struttura e quindi non sarebbe stato possibile valutare i consumi del pallone.

Le caldaie dei due palloni sono però uguali e pertanto è possibile stimare il consumo del pallone dello stadio paragonandolo con quello del pallone della piscina.

Di seguito riporto le letture del contatore del pallone della piscina:

19/12/2014 pomeriggio metri cubi 67378

23/12/2014 mattina metri cubi 68124

per un totale di 746 metri cubi.

Il pallone della piscina è stato utilizzato per tre giorni (notti del 19, 20 e 21 dicembre) con un consumo di 250 mc giorno.

Il pallone dello stadio è stato utilizzato per due notti (19 e 20 dicembre) per il quale è possibile quindi stimare un consumo di 500 mc.



## COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Provincia di Firenze

Di recente questo ufficio ha effettuato delle valutazioni dei consumi della piscina per cui si dispone dei dati dei costi del gas metano nel 2013 dai quali è possibile stimare un costo a metro cubo di 0,90 euro.

Il rimborso per il pallone della piscina è quindi valutato in  $750 \text{ mc} \times 0,90 = 675,00$  euro.

Il rimborso per il pallone dello stadio è valutato in  $500 \times 0,90 = 450,00$

In merito all'energia elettrica si propone un rimborso forfettario di 50 euro al giorno.



Geom. Simone Coccia

P.za G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - P. IVA 01421560481  
Tel. 055.85.45.267-273 Fax 055.85.44.727 - [www.comune.greve-in-chianti.fi.it](http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it)  
File: Relazione consumi palloni.doc

Questa lettera è stampata su carta riciclata in modalità fronte retro. Risparmi denaro e ci guadagna anche l'ambiente.  
La prossima volta che devi stampare un documento pensaci anche tu.

*Attività promossa dal Comune di Greve in Chianti e realizzata con il contributo della Provincia di Firenze*